


"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
ОСП «Ивацевичский спиртзавод»


В.В.Шиян

" 19 " октября 2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
корректировка аспирационной установки по обеспыливанию
дробилок подготовительного отделения.

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Наименование объекта	ОАО «Брестский ликеро-водочный завод БЕЛАЛКО» ОСП «Ивацевичский спиртзавод Брестская область, г. Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 1
	Основание для проектирования	Задание на проектирование
3.	Вид строительства	корректировка
4.	Стадийность проектирования	Одна стадия – строительный проект.
5.	Требования по вариантной и конкурсной разработки.	Не требуется.
6.	Основные технико-экономические показатели объекта.	Подготовительное отделение. Линия дробления зерна.
7.	Требования к технологии, режиму предприятия.	Корректировкой предусмотреть: - Выполнить перекомпоновку аспирационной установки обеспыливания дробилок ММ-140 (2 шт.) с установкой фильтра типа РЦИЭ вместо батарейной установки циклонов типа 4БЦш. -
8.	Намечаемая специализация.	Без изменений
9.	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Корректировку аспирации осуществить в пределах существующих производственных помещений
10.	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия.	Не требуется.
11.	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий.	Очистку отработанного воздуха аспирационных сетей предусмотреть в соответствии с действующими нормами. В качестве пылеуловителя использовать фильтр-циклон марки РЦИЭ.

12.	Требование к режиму безопасности и гигиене труда.	В соответствии с «Правилами техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна».
13.	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.	Не требуется.
14.	Объем проектных работ.	Проектную документацию по корректировке аспирационной установки выполнить в объеме: 1. Технологическая часть; Остальные части проекта: электротехническая, архитектурно-строительная и др. части выполнять не требуется.

Мастер РСУ



М.М.Райкевич