



- Примечание:
1. Трубопроводы, проложенные под потолком, теплоизолировать цилиндрами из минеральной ваты, покровный слой – алюминиевая фольга.
 2. Крепление магистральных трубопроводов – см. раздел "КР".
 3. Трубопроводы проложить с соблюдением проектных уклонов.
 4. Трубопроводы из полиэтилена проложить в полу (подводки к отопительным приборам в стене) в тепловой изоляции.
 5. Подводки к отопительным приборам приняты ø16x2 для полиэтиленовых труб и ø15 для стальных труб.

					055.21-0B			
					"Магазин по продаже продукции ОАО "БелАлко" по адресу: г. Брест, ул. Советская 1" 1 очередь			
Изм.	Кол.	Лист	Число	Подпись	Дата			
ГИП		Морилова				Магазин	Страниц	
Гл. спец.		Луцкич					С	
Н. контр.		Кушич					2	
Проверил		Кушич					Листов	
Разработал		Мальчук						
					План 1-го этажа (отопление).		Открытое акционерное общество БРЕСТЖИЛПРОЕКТ	
					Копировал			
					A2			

Согласовано
И.И. N подл. и дат. зам. инж. N